

CERTIFICATE / SERTİFİKA

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Applicant / <i>Başvuran</i>	:	Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş
Contact Person / <i>İlgili kişi</i>	:	Mehmet Metin Hekimoğlu
Address / <i>Adres</i>	:	Şerifali Mahallesi Kutup Sok. No:26 Ümraniye
Postal code / <i>Posta kodu</i>	:	34775
Place / <i>Yer</i>	:	İstanbul
Country / <i>Ülke</i>	:	Turkey / <i>Türkiye</i>
Manufacturer / <i>Üretici</i>	:	Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş
Address / <i>Adres</i>	:	Şerifali Mahallesi Kutup Sok. No:26 Ümraniye
Postal code / <i>Posta kodu</i>	:	34775
Place / <i>Yer</i>	:	İstanbul
Country / <i>Ülke</i>	:	Turkey / <i>Türkiye</i>
Electrical apparatus / <i>Elektrikli ürün</i>	:	Advanced genset controller / <i>Gelişmiş jeneratör kontrol cihazı</i>
Trademark / <i>Ticari markası</i>	:	Datakom
Type designation / <i>Tip tanımı</i>	:	D-300-MK2.

Tested according to / *Aşağıdaki standartlara göre test edildi*

EN 61326-1:2013
EN 55011 :2016+A1:2017 Class A, Group 1 / Grup 1 , A Sınıfı
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010

The undersigned declares that the described products meet the essential requirements of the standards given above, based on a non-recurrent examination. The results are recorded in our test report with reference EMC-2019221. / *Aşağıda imzası bulunan kişi yukarıda tarif edilen ve üretici tarafından test için sağlanan ürünlerin yukarıda verilen standartların gerekli koşullarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Ürünler ile ilgili test sonuçları EMC-2019221 referans numaralı rapora kaydedilmiştir.*

ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli, 30 April / *Nisan* 2020

Certificate nr. / *Sertifika no*: EMC-2019221C.

E.URULU
Certification Manager / *Belgelendirme müdürü*


Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OSB TAYSAK Org.San.Bölg.2.Cad.17.Sok.No:2/5
İlyasbey V.D.243 007 8267 Çayırova / KOCAELİ
Tic. Sic. No: 13287 Tel:(0262) 658 30 63
Mersis No: 3848043434188258