


# DFC-0112/0124 İLE SVC-30 BAĞLANTI ŞEMASI

L1 L2 L3 N


DFC-0112 / DFC-0124

SVC-30

ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ




**DİKKAT !**  
SICAKLIK SENSÖR GİRİŞİNE  
ŞÖNT REAKTÖR TERMİK  
UCUNU KESİNLİKLE  
BAĞLAMAYINIZ !



SİGORTA  
SİGORTA  
SİGORTA

ŞÖNT  
REAKTÖRLER



## SİGORTA VE KABLO SEÇİMİ

	SİG.	L123	NÖTR
SVC-30	63A	10mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>

REAKTÖR  
NÖTR  
BAĞLANTILARI

 DATAKOM

TARİH: 20.03.2014